

Số: /CV-BVNHD

Hải Phòng, ngày tháng 6 năm 2026

V/v tham gia ý kiến vào hồ sơ Dự thảo Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Kính gửi:

- Sở Y tế Thành phố Hải Phòng;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Bệnh viện Nhi Hải Dương nhất trí với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Dự thảo đã thể chế hóa đúng định hướng của Bộ Y tế (QCVN 01-1:2018/BYT), phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố. Nội dung dự thảo có tính thực tiễn, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý và đơn vị cấp nước. Sau khi nghiên cứu Bệnh viện Nhi Hải Dương tham gia một số ý như sau.

1. Về chỉ tiêu đặc thù địa phương

- *Độ mặn*: Hải Phòng là vùng cửa sông ven biển, nguy cơ xâm nhập mặn cao (đặc biệt tại Cát Hải, Tiên Lãng, Đồ Sơn).

- *Chỉ tiêu hữu cơ, amoni*: Do nguồn nước thô (sông Rế, sông Đa Độ) chịu áp lực lớn từ nước thải nông nghiệp và sinh hoạt, đề xuất giữ nguyên hoặc siết chặt hơn các chỉ tiêu này so với quy chuẩn quốc gia.

2. Về tần suất và chế độ giám sát. *Ứng phó sự cố thiên tai*: Kiến nghị bổ sung điều khoản: "Trong mùa khô hạn, xâm nhập mặn hoặc khi có sự cố nguồn nước thô, tần suất nội kiểm của đơn vị cấp nước phải tăng lên tối thiểu 1 tuần/lần đối với các chỉ tiêu nhóm A". "Tại Điều 9. Quy định về ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt".

3. Về tính công khai, minh bạch. Kiến nghị bắt buộc các đơn vị cấp nước phải công khai kết quả xét nghiệm định kỳ trên website của đơn vị và cổng thông tin của Sở Y tế để người dân và cơ quan quản lý dễ dàng giám sát ngược.

Bệnh viện Nhi Hải Dương kính gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố một số ý kiến tham gia vào hồ sơ Dự thảo Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu; VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hải