

Số: 509/DLNSHP-TVH

Nam Sách, ngày 09 tháng 6 năm 2026

V/v thông báo vận hành đường dây
trung thế cáp ngầm 35kV và
TBA400kVA-35(22)/0,4kV Vũ Xá 4 lộ
373E8.6 xây dựng mới

Kính gửi: UBND phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ hồ sơ và quy mô xây dựng công trình: “Đường dây trung thế cáp ngầm 35kV và TBA400kVA-35(22)/0,4kV Vũ Xá 4 lộ 373E8.6 xây dựng mới thuộc phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng do Công ty Điện lực Hải Phòng là chủ đầu tư;

Căn cứ hiện trạng mặt bằng xây dựng và lưới điện trong khu vực. Để đảm bảo an toàn trong quản lý và vận hành sử dụng đường dây trung thế cáp ngầm 35kV và TBA400kVA-35(22)/0,4kV Vũ Xá 4 lộ 373E8.6 xây dựng mới đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và an toàn điện trong khu vực. Điện lực Nam Sách xin thông báo để UBND phường Ái Quốc được biết và thực hiện thông báo, tuyên truyền về nội dung sau:

1. Công trình điện “Đường dây trung thế cáp ngầm 35kV và TBA400kVA-35(22)/0,4kV Vũ Xá 4 lộ 373E8.6 xây dựng mới” đã được Công ty Điện lực Hải Phòng nghiệm thu kỹ thuật, đóng điện đưa vào vận hành ngày 29/04/2026, có đặc điểm công trình như sau:

a) Địa điểm xây dựng: Khu Vũ Xá, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng.

b) Nhánh đường dây trung thế cáp ngầm 35kV và TBA400kVA-35(22)/0,4kV La Văn Cầu 4 lộ 373E8.6 xây dựng mới có tổng chiều dài khoảng 570 mét tính từ điểm đầu tại cột dàn trạm biến áp Vũ Xá lộ 373E8.6 đến điểm cuối tại vị trí trạm biến áp 400kVA-35(22)/0,4kV Vũ Xá 4 (kiểu trạm treo).

c) Đường dây trung thế cáp ngầm 35kV và TBA400kVA-35(22)/0,4kV Vũ Xá 4 lộ 373E8.6 xây dựng mới được xây dựng như sau: Phần đường cáp ngầm tính từ cột điểm đầu (cột dàn trạm biến áp Vũ Xá lộ 373E8.6) đến TBA400kVA-35(22)/0,4kV Vũ Xá 4 đi ngầm dọc theo lề đường bê tông và dưới đường bê tông hiện có tại khu vực Vũ Xá, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng.

d) Trên toàn tuyến đường dây trung thế cáp ngầm 35kV nhánh Vũ Xá 4 không có công trình vi phạm hành lang lưới điện cao áp.

2. Đề nghị UBND phường Ái Quốc phối hợp thông báo, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân trong khu vực được biết công trình: “Đường dây trung thế cáp ngầm 35kV và TBA400kVA-35(22)/0,4kV Vũ Xá 4 lộ 373E8.6 xây dựng mới” đang mang điện 35kV, tuyệt đối tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp quy định tại Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

3. Nếu phát hiện đường dây, trạm điện bị sự cố thông báo ngay cho trực vận hành Điện lực Nam Sách được biết để xử lý.

4. Để đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị lưới điện cao áp, nghiêm cấm mọi hành vi:

a) Trộm cắp hoặc tháo gỡ dây tiếp địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên trụ điện, trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình điện khi không có nhiệm vụ.

b) Sử dụng công trình lưới điện cao áp vào những mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình điện lực.

c) Trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện, trạm điện.

d) Lắp đặt ăng ten thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, nhà lồng, nhà lưới, biển, hộp đèn quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị trí mà khi bị đổ, rơi, văng, rung lắc gây hư hỏng, sự cố công trình điện lực.

e) Đào đất, chất tải hoặc hoạt động gây sụt lún hoặc có nguy cơ gây sạt lở, sụt lún công trình lưới điện, trạm điện, không đốt rác thải, vật liệu, sử dụng các phương tiện thi công gây chấn động hoặc có khả năng làm hư hỏng, sự cố công trình điện lực, không bắn, quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện, trạm điện và các công trình điện lực khác.

f) Nổ mìn, mở mỏ; xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất hóa học có khả năng gây ăn mòn hoặc có khả năng làm cháy, gây hư hỏng các bộ phận của công trình điện lực.

5. Khi cần tư vấn hoặc phát hiện công trình lưới điện cao áp bị sự cố, bị xâm phạm, các dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng thông báo tới Điện lực Nam Sách để được xử lý kịp thời theo số điện thoại Trực ca vận hành (24/24h): 02203.759.901 hoặc 02203.759.902.

Điện lực Nam Sách xin thông báo cho UBND phường Ái Quốc được biết để chỉ đạo, thực hiện và tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn điện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban lãnh đạo Điện lực;
- Các Tổ thuộc Điện lực;
- Lưu: VT, TVH.

**KT. TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
PHÓ TRƯỞNG ĐIỆN LỰC**



Nguyễn Tiến Thành