

TT DUC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG
ĐIỆN LỰC THANH MIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 487/DLTM-KHKTAT

Thanh Miện, ngày 20 tháng 4 năm 2026

V/v tuyên truyền không thả điều, câu
cá gần đường dây dẫn điện

Kính gửi:

- UBND các xã: Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nguyễn Lương Bằng, Hải Hưng, Trường Tân – Thành phố Hải Phòng;
- Công an các xã: Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nguyễn Lương Bằng, Hải Hưng, Trường Tân – Thành phố Hải Phòng.

Căn cứ khoản 4,5 điều 4 tại Nghị định 62/2025/NĐ-CP ban hành ngày 04/3/2025;

Trong các ngày đầu hè, tình hình sự cố đường dây do người dân thả điều gần đường dây dẫn điện tăng cao. Như ngày 12/3/2026, người dân thả điều gây sự cố mất điện đường dây 475 E8.14 (ảnh hưởng đến hơn 5200 người dân và doanh nghiệp tại khu vực xã Bắc Thanh Miện và Nguyễn Lương Bằng); Ngày 29/3/2026 người dân thả điều gây sự cố mất điện đường dây 471 E8.29 (ảnh hưởng đến hơn 6800 người dân và doanh nghiệp tại khu vực xã Nam Thanh Miện). Ngoài ra hành động thả điều, câu cá gần đường dây dẫn điện cao áp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và sự cố lưới điện.

Để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất kinh doanh, nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Điện lực Thanh Miện đề nghị Ủy ban nhân dân, công an các xã phối hợp thực hiện việc bảo vệ an toàn hành lang công trình lưới điện cao áp một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền về không thả điều, câu cá gần đường dây dẫn điện cao áp:

- Tổ chức, cá nhân không được thả điều, vật thể bay trong phạm vi 500 mét gần công trình lưới điện cao áp.

- Không được câu cá trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và khu vực có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện. Chủ sở hữu ao, hồ nơi đường dây dẫn điện trên không điện áp cao đi qua phải có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý vận hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

- Không tự ý gỡ điều hoặc vật mắc vào đường dây điện. Khi phát hiện sự cố, cần báo ngay cho ngành điện (qua số điện thoại 02203.379.269 hoặc 19006769) để được xử lý an toàn, kịp thời.

2. Xử phạt hành chính các trường hợp thả điều gây sự cố đường dây

Với hành vi “Thả điều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện” người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân, Công an các xã tăng cường kiểm tra, phát hiện và phối hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành nhằm đảm bảo an toàn điện, phòng ngừa sự cố và tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Điện lực Thanh Miện đề nghị UBND, công an các xã phối hợp thực hiện để hạn chế các tai nạn điện, sự cố lưới điện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Điện lực (để b/c);
- Các tổ trực thuộc DL;
- Lưu: VT, KHKTAT.

**KT. TRƯỞNG ĐIỆN LỰC
PHÓ TRƯỞNG ĐIỆN LỰC**



Hoàng Quốc Toàn

Số: 484/TB-DLTM

Thanh Miện, ngày 19 tháng 4 năm 2026



THÔNG BÁO

Thời gian tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện đột xuất

Kính gửi:

- UBND các xã **Bắc Thanh Miện; Nguyễn Lương Bằng;**
- Các Quý khách hàng sử dụng điện tại khu vực.

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 năm 2024;

Căn cứ thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 năm 2024;

Căn cứ thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Điện lực Thanh Miện thông báo về việc sự cố dẫn tới gián đoạn cấp điện trong ngày 18/ 04 /2026 cụ thể như sau:

Vào hồi 19h10' ngày 18/ 04 /2026 tại lộ đường dây 373E8.14 bị sự cố. Ảnh hưởng gián đoạn cấp điện đột xuất tới khách hàng thuộc khu vực tại trạm biến áp thuộc các khách hàng.

Nguyên nhân do có người dân thả Diều tại khu vực thôn La Xá – xã Nguyễn Lương Bằng đã vi phạm khoảng cách an toàn, dẫn đến Diều vướng vào đường dây điện 35Kv – lộ 373 E8.14, tại khoảng cột 9 đến cột 10 nhánh La Xá - gây ngắn mạch 3 pha dẫn đến Máy cắt đầu nguồn lộ 373 E8.14 (*trạm 110Kv Thanh Miện*)- Tác động bảo vệ gây mất điện

Điện lực Thanh Miện đã nhanh chóng khắc phục sự cố. Đến 20h20' ngày 18/ 04 /2026 đã cấp điện ổn định cho các khách hàng.

Điện lực Thanh Miện rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý khách hàng. Đồng thời kính đề nghị **UBND xã Nguyễn Lương Bằng; Bắc Thanh Miện - Thành Phố Hải Phòng** - thông báo giúp trên hệ thống thông tin, truyền thanh cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn nắm được nguyên nhân việc mất điện đột xuất như trên.

Để đảm bảo cấp điện liên tục ổn định, an toàn đề nghị các khách hàng triển khai các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Tổng đài TTCSKH theo số máy 19006769 hoặc Điện lực Thanh Miện theo số máy 02203.739.269; 02203.738.269

Trân trọng cảm ơn./.

Đón

Nơi nhận:

- Các khách hàng như trên;
- Ban Lãnh đạo Điện lực;
- Các tổ trực thuộc Điện lực;
- Lưu: VT, TVH.

TRƯỞNG ĐIỆN LỰC



Nguyễn Văn Hiếu