

Số 930/CNHP-KT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2025

V/v tham gia ý kiến đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng.

Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Công ty Cấp nước) nhận được văn bản số 5534/BQL-QHXD của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng về việc lấy ý kiến tham gia về đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng. Căn cứ theo hồ sơ đồ án gửi kèm, Công ty Cấp nước xin tham gia một số ý kiến như sau:

1. Thuyết minh Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng.

(1) Tại mục 2.7.3.b. Cấp nước liên khu vực: Có sự nhầm lẫn tên nhà máy nước Hưng Đạo (trong đồ án đang là Trần Hưng Đạo); Địa chỉ tại tổ dân phố số 4, đường 361, phường Hưng Đạo, xây dựng hoàn thành năm 2019, không phải thuộc xóm Chẽ và xây dựng năm 1964, cải tạo nâng cấp năm 1991, đồ án đang nhầm lẫn đến NMN Đồ Sơn tại xóm Chẽ - phường Đồ Sơn (nay là trạm bơm tăng áp Đồ Sơn); Công suất nhà máy Hưng Đạo 50.000 m³/ngđ, vận hành hiện tại gần 40.000m³/ngđ (công suất tại đồ án đang ghi 25.000 m³/ngđ);

(2) Tại mục 8.3.3.d1 Nguồn nước: Khai thác nguồn nước sông Đa Độ, sông Giá, sông Chanh Dương, sông Thái Bình để cấp sinh hoạt và sản xuất cho khu vực nghiên cứu. Sông Giá nằm tại khu vực huyện Thủy Nguyên cũ, nằm phía bắc thành phố, có vị trí cách xa khu kinh tế ven biển phía nam nên không sử dụng làm nguồn nước cấp cho khu vực nghiên cứu.

Hiện nay, nguồn nước ngọt, nước thô tại thành phố được quy hoạch và cung cấp cho các nhà máy nước do Công ty Cấp nước Hải Phòng quản lý vận hành bao gồm: Sông Đa Độ (NMN Cầu Nguyệt, Hưng Đạo), Sông Chanh Dương (NMN Vĩnh Bảo 1, 2), Sông Rế (NMN An Dương), Kênh Tân Hưng Hồng (NMN Vật Cách), sông Giá (NMN Ngũ Lão);

Dưới tác động của Biến đổi khí hậu và ô nhiễm, chất lượng nước thô tại các sông trong những năm gần đây đang suy giảm nghiêm trọng, mức độ ô nhiễm đang tăng rất cao, xâm nhập mặn, thiên tai bão lũ đang là nguy cơ rất cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác sản xuất và cung cấp nước sạch cho nhân dân thành phố. Hàm lượng các chất hữu cơ, amoni, mangan,..vượt các chỉ tiêu QCVN08:2023/BTNMT nhiều lần, đặc biệt vào mùa mưa bão khi phải tháo nước từ các cống ngang vào hệ thống thủy lợi chống ngập úng. Ngoài ra, biến đổi khí hậu, nước biển dâng dẫn đến mặn xâm nhập sâu vào các con sông, (nửa cuối tháng 12/2023 và tháng 03/2024 sông Đa Độ có độ mặn ngoài cống Trung Trang thường xuyên duy trì ở mức cao hơn giới hạn cho phép và kéo dài trong nhiều ngày liên tục, xâm nhập mặn đầu nguồn về gần đến Cầu Nguyệt và cuối nguồn về đến cầu Đồi dẫn đến hầu như nguồn nước sông không được bổ cập nước nguồn;



Khu kinh tế ven biển phía nam có vị trí nằm sát cửa biển, chịu ảnh hưởng của triều cường, xâm nhập mặn, vị trí cuối nguồn sông có hàm lượng các chất ô nhiễm rất cao, do đó không thể sử dụng nguồn nước tại khu vực để cung cấp nước sạch, cần xây dựng phát triển cấp nước cho khu kinh tế từ các nhà máy nước tập trung có khoảng cách an toàn, có nguồn nước thô được đảm bảo lâu dài, cấp nước an toàn tối đa trong các tình huống bất thường (Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 2050 tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng chính phủ quy hoạch cấp nước cho Khu kinh tế ven biển phía nam từ NMN Hưng Đạo và Cầu Nguyệt);

Để đảm bảo cấp nước chất lượng, an toàn, ổn định cho nhân dân, sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trong đó có các khu kinh tế, công nghiệp, Công ty Cấp nước Hải Phòng đã luôn chủ động, tích cực, phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ nguồn nước, theo dõi liên tục online sự xâm nhập mặn từ đầu nguồn, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại như bể lọc sinh học Ubcf (công nghệ tiên tiến Nhật Bản), màng lọc, Ozon, UV trong xử lý nước; thực hiện cấp nước liên thông giữa các nhà máy để đảm bảo cấp nước an toàn cho thành phố;

(3) Tại mục 8.3.3.d3 Cấp nước liên khu vực:

- Nhà máy nước Cầu Nguyệt hiện có công suất 60.000m³/ngđ, công suất quy hoạch theo Quy hoạch chuyên ngành cấp nước tại QĐ 487/QĐ-UBND đến năm 2025 là 120.000 m³/ngđ, năm 2050 là 200.000m³/ngđ; Hiện nay, Công ty Cấp nước đang triển khai xây dựng bổ sung cụm xử lý công suất 100.000 m³/ngđ nâng tổng công suất nhà máy đến năm 2030 là 160.000m³/ngđ, đồng thời đã bố trí dự trữ đất cũng như hệ thống kết nối để nâng công suất lên 200.000 -300.000 m³/ngđ giai đoạn 2035-2050;

- Nhà máy nước Hưng Đạo hiện có công suất 50.000 m³/ngđ, công suất quy hoạch đến năm 2030 là 100.000 m³/ngđ, đến năm 2050 là 300.000 m³/ngđ; Hiện nay Công ty Cấp nước đang lập dự án nâng công suất đến năm 2030 là 150.000m³/ngđ; đồng thời bố trí dự trữ đất và kết nối để nâng công suất lên 300.000-500.000 m³/ngđ giai đoạn năm 2040-2050;

Công suất quy hoạch các nhà máy này đang được cập nhật trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố sau sát nhập và đồ án quy hoạch chuyên ngành cấp nước. Do đó cần xem xét cập nhật công suất các nhà máy trong đồ án;

(4) Tại mục 8.3.3.d3 Cấp nước khu vực:

- Khu phía nam sông Văn Úc: Cần xem xét việc xây mới nhà máy nước KCN Tiên Lãng 1, khai thác nguồn nước mặt kênh trục 1-sông Văn Úc. Do các nhà máy tập trung hiện có đã đảm bảo công suất cấp nước cho khu kinh tế ven biển phía nam; Nguồn nước mặt tại kênh trục 1 – sông Văn Úc có chất lượng nước kém, thường xuyên nhiễm mặn như phân tích chất lượng nguồn nước, không đảm bảo an toàn cho xử lý cấp nước; nguồn nước này và nhà máy nước KCN Tiên Lãng 1 cũng không được quy hoạch tại QH323/QĐ-TTg và QH1516/QĐ-TTg; đồng thời việc quy hoạch xây dựng nhiều nhà máy trong một khu vực, do các Chủ đầu tư khác nhau sẽ dẫn đến chồng lấn phạm vi, vùng cấp nước, các tuyến ống trục chuyên tải cấp nước, không đảm bảo an toàn cấp nước liên thông khi có các sự cố cấp nước;

Tại bảng tổng hợp các nhà máy cấp nước cho Khu kinh tế, tư vấn xem xét cập nhật các thông tin nêu và phân tích trên ;

(5) Đối với mạng lưới cấp nước và công trình trên mạng lưới;

Để đảm bảo an toàn cấp nước, cần phải có các tuyến trục đường kính đủ lớn liên thông giữa các nhà máy nước trong khu vực. Hiện nay, Công ty Cấp nước đã và đang tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến ống trục truyền tải cấp nước từ các nhà máy nước công suất lớn và liên thông, đảm bảo cấp nước đầy đủ, ổn định và an toàn cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại khu vực Tiên Lãng, cũng như khu kinh tế ven biển phía nam thành phố;

(6) Tại Phụ lục 04: Đánh giá việc thực hiện cấp nước trong QHPK thuộc KKT phía nam Hải Phòng: Xem xét, cập nhật các nội dung đã nêu ở trên;

2. Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển Hệ thống cấp nước.

Sơ đồ định hướng phát triển Hệ thống cấp nước cho khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng cơ bản phù hợp và đảm bảo cấp nước cho khu kinh tế.

Tư vấn cập nhật công suất các nhà máy nước Hưng Đạo, Cầu Nguyệt và các nội dung như kiến nghị ở trên; xem xét một số nội dung đề xuất, kiến nghị tại văn bản số 762/CNHP-PKT ngày 23/9/2025 Công ty Cấp nước gửi Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng về việc cung cấp số liệu, tài liệu triển khai lập quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng (có văn bản gửi kèm);

Trên đây là một số ý kiến Công ty Cấp nước tham gia vào đồ án quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng. Công ty Cấp nước kính đề nghị Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng và đơn vị tư vấn lập quy hoạch quan tâm, xem xét để hoàn thiện hồ sơ./.

Công ty Cấp nước xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT; TGD (để bc);
- Các PTGD;
- Các đơn vị: KH, KT, KHH, BQL;
- Lưu: VT, KT.

Tài liệu gửi kèm:

- Văn bản số 762/CNHP-PKT ngày 23/9/2025;



Cao Văn Quý