

Số: /BCH-SNNMT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

V/v đảm bảo an toàn hạ du khi vận
hành hồ thủy điện Hòa Bình
(đóng 01 cửa xả đáy)

Kính gửi:

- Các Sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố; Các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố; Công ty Điện lực Hải Phòng; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải; Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương; Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng; Các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi trực thuộc thành phố; Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng; Đài Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng;
- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường có đề.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và Công điện số 7955/CD-BNNMT ngày 16/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy vào hồi 17h00' ngày 16/10/2025. Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, thực hiện Công văn số 7956/BNNMT-ĐĐ ngày 16/10/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai một số nội dung sau:

1. Thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc.
2. Theo dõi chặt chẽ các kè, bờ lở, đặc biệt các kè, bờ lở đang có diễn biến hư hỏng, sạt lở để phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống sự cố xảy ra.
3. Báo và Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin hồ chứa thủy điện Hòa Bình đóng 01 cửa xả đáy và công tác chỉ đạo, chỉ huy, ứng phó của các cấp, các ngành.
4. Đài Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình mực nước trên các sông, báo cáo kịp thời với lãnh đạo thành phố, lãnh

đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường để chủ động trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

5. Thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban và báo cáo theo quy định.

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường, các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo PTDS QG; (để b/c)
- Bộ NN&MT; (để b/c)
- UBND TP; (để b/c)
- Thường trực BCH;
- Công TTĐT Sở NN&MT;
- Lưu: VT, CCTNNPCTT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**GIÁM ĐỐC
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Bùi Văn Thắng**