

THÔNG BÁO

**Về việc trả lời đơn đề nghị của bà Trần Thị Ánh, địa chỉ
thôn Đại Trà Sơn, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng**

Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh nhận được Đơn đề nghị của bà Trần Thị Ánh, địa chỉ thôn Đại Trà Sơn, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng. Nội dung đơn: Đề nghị Đề nghị dừng việc di chuyển cột điện cạnh nhà bà.

Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh trả lời đơn đề nghị của bà Trần Thị Ánh như sau:

Ngày 03/11/2025, Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh đã phối hợp với Ban quản lý dự án khu vực Kiến Thụy, Hợp tác xã dịch vụ điện Đông Phương kiểm tra vị trí cột điện và thống nhất phương án thi công cột điện theo đơn đề nghị của bà Trần Thị Ánh. Kết quả kiểm tra cho thấy cạnh ngoài cùng phía Tây thửa đất của bà Trần Thị Ánh cách đường dây từ 1,1m đến 1,6m; cạnh ngoài cùng phía Nam thửa đất của bà Trần Thị Ánh cách đường dây từ 0,75m đến 1,2m; đường dây cao 4,7m.

Cột điện giáp đất bà Trần Thị Ánh là một trong các cột điện thuộc đường dây 22 kV phục vụ sinh hoạt, đường dây là loại dây bọc ổn định và an toàn. Căn cứ Điều 9 Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực quy định: Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh là 1,0 m đối với điện áp trên 01 kV đến 22 kV. Đối chiếu với kết quả khảo sát thực tế cạnh ngoài cùng phía Tây thửa đất của bà Trần Thị Ánh cách đường dây từ 1,1m đến 1,6m là đảm bảo quy định. Đối với đường dây phía Nam thửa đất của bà Trần Thị Ánh, Ủy ban nhân dân xã sẽ yêu cầu đơn vị thi công khi thi công cột đặt xà ngang giữ khoảng cách đường dây và cạnh ngoài cùng thửa đất bà Trần Thị Ánh là từ 1,0 m đến 1,5 m theo quy định của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân xã Kiến Minh thông báo trả lời đơn đề nghị của bà Trần Thị Ánh, địa chỉ thôn Đại Trà Sơn, xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng đề bà Trần Thị Ánh được biết; các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Nguyễn Thế Đoàn (b/c);
- VP HĐND và UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Ban QLDAKV Kiến Thụy;
- Bà Trần Thị Ánh;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Ngọc Tân