

Số: /TB-KSBT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO
Kết quả ngoại kiểm nước sạch của Nhà máy nước Kiên Bái

Kính gửi: Trung tâm Y tế Thủy Nguyên

Thực hiện Kế hoạch số 519/KH-TTKSBT ngày 17/4/2025 về việc ngoại kiểm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại cơ sở cấp nước Kiên Bái, thành phố Hải Phòng;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đã thực hiện lấy mẫu nước ngoại kiểm tháng 12/2025 của Nhà máy nước Kiên Bái (P. Thiên Hương, thành phố Hải Phòng). Tổng số mẫu lấy: 3 mẫu (01 mẫu sau xử lý tại bể chứa nước thành phẩm và 02 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới đường ống phân phối của đơn vị cấp nước).

Các mẫu nước được phân tích 42 thông số theo QCVN 02:2023/TPHP - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng tại phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025: 2017.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả phân tích

Nhà máy nước Kiên Bái: 3/3 mẫu đạt QCVN 02:2023/TPHP (100%).

(Kết quả phân tích gửi kèm theo)

2. Đề xuất kiến nghị

2.1. Đối với cơ sở cấp nước

Để đảm bảo cấp nước an toàn, đáp ứng QCVN 02:2023/TPHP, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người dân sử dụng nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng đề nghị Nhà máy nước Kiên Bái thực hiện một số nội dung sau:

* Về việc đảm bảo chất lượng nước sạch:

- Đề nghị nhà máy tiếp tục duy trì kiểm soát hàm lượng clo dư và các thông số chất lượng khác để đảm bảo chất lượng theo quy định. Có thể sử dụng thiết bị theo dõi online;

- Công tác nội kiểm chất lượng nước phải thực hiện đúng theo quy định tại QCDP 02:2023/TPHP Quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ hệ thống cống rãnh, vệ sinh ngoại cảnh khu vực sản xuất nước;

* Về công tác quản lý liên quan đến chất lượng nước sạch:

- Thực hiện đầy đủ hồ sơ, theo dõi, quản lý theo quy định;

- Lập sổ nhật ký theo dõi định lượng hoặc test nhanh clo dư tự do, độ đục, màu sắc, mùi, vị hàng ngày;

- Duy trì công tác đảm bảo chất lượng nước theo quy định;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước đầu nguồn, cũng như chất lượng nước thành phẩm tại bể chứa và trên mạng lưới cung cấp nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt của người dân.

2.2. Đề nghị Trung tâm Y tế Thủy Nguyên

- Thông báo kết quả phân tích mẫu nước cho cơ sở cấp nước.

- Phối hợp với UBND phường thực hiện đôn đốc, giám sát cơ sở cấp nước trong quá trình triển khai công tác vệ sinh và kiểm nghiệm chất lượng nước theo quy định.

- Báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo xử lý đối với các đơn vị cấp nước có hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế (để báo cáo);
- Sở NN&MT(để báo cáo);
- UBND phường Thiên Hương;
- NMN Kiên Bái;
- Khoa TTGDSK (để đăng tải trên website);
- Lưu: VT, SKMT-YTTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hình